



ОТНОСНО:

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОВОД ПОСТЬПИЛИ ИСКАНИЯ по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, във връзка с провеждане на процедура, открита с Решение № 5/17.06.2014 година с предмет : **"Избор на изпълнител по обособени позиции: Избор на изпълнител за благоустройстване на площи пред Русенски университет в три обособени зони; Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев“ в град Русе, Силистра и Разград“.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В деловодството на Русенски университет „Ангел Кънчев“ е постъпило искане по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОП. В изпълнение на вмененото му от Закона за обществените поръчки задължение, Русенски университет „Ангел Кънчев“, в качеството му на Възложител, изпраща настоящото разяснение до всички лица, които са закупили документация за участие.

Поставените въпроси са въз основа на писмо с вх.№53000-99/08.07.2014 г., с което се иска разяснения върху част от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **"Избор на изпълнител по обособени позиции: Избор на изпълнител за благоустройство на площи пред Русенски университет в три обособени зони; Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев“ в град Русе, Силистра и Разград“,** относящи се за Обособена позиция 1- Избор на изпълнител за благоустройство на площи пред Русенски университет в три обособени зони.

**Въпросите, които се отправиха от кандидат са:**

**Въпрос 1:** КСС обр.15.1. позиция №22 „Облицовка с полирани гранитни плохи по съществув. подпорни стени (ниво +42.14)“. От наличната документация не става ясно каква е дебелината на гранитните плохи.

**Отговор:** Дебелината на гранитните плохи е 20 мм.

**Въпрос 2:** КСС обр.15.1. позиция №23 „Облицовка с полирани гранитни плохи на съществуващи подпорни стени (ниво +42.14)(плотове)“. От наличната документация не става ясно каква е дебелината на гранитните плохи, както и необходима ли е допълнителна обработка, каро R фаска, водооткан, полиране на ръбове и др.

**Отговор:** Дебелината на гранитните плохи е 30 мм., необходима е допълнителна обработка - каро R фаска, водооткан и полиране на ръбове.

**Въпрос 3:** КСС обр.15.1. позиция №24 „Облицовка с полирани гранитни плохи по стени при постаменти“. От наличната документация не става ясно каква е дебелината на гранитните плохи.

**Отговор:** Дебелината на гранитните плохи е 20 мм.

**Въпрос 4:** КСС обр.15.1. позиция №25 „Облицовка с полирани гранитни плохи при постаменти (плотове)“. От наличната документация не става ясно каква е дебелината на гранитните плохи, както и необходима ли е допълнителна обработка, каро R фаска, водооткан, полиране на ръбове и др.

**Отговор:** Дебелината на гранитните плохи е 30 мм., необходима е допълнителна обработка - каро R фаска, водооткан и полиране на ръбове.

РЕКТОРАТ  
Ректор: .....  
проф. др. Христо Белоев/